

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 & 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Bosbüll

Betreiber

Bosbüll Energie GmbH

BOSBÜLL
energie

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Erneuerbarer Anteil <i>RER</i>	Pflichtanteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	1511				
aus sonstigen Wärmeerzeugern:					
aus Umweltwärme mit Wärmepumpe	840	56%		50%	111%
hiervon aus Umweltwärme	490	32%	100%		
hiervon aus Antriebsstrom	350	23%	100%		
aus Elektroflanschheizkörper	345	23%		15%	152%
hiervon aus Antriebsstrom	345	23%	100%		
aus Abwärmenutzung	200	13%	100%	50%	26%
aus Erdgaskesseln	126	8%			
aus Heizölkesseln	0	0%			
insgesamt aus erneuerbaren Energien			92%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>					290%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 11.06.2028

ausgestellt am: 11.06.2021

Husum, 11.06.2021

Ort, Datum



Andreas Höfs

Gutachter-Nr.: FW609-410